CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Reseña informativa

Información sobre la central nuclear Ascó I y II (Tarragona) – INES 0

12 de julio de 2023

El titular de la central nuclear Ascó I y II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido, el incumplimiento formal de un Requisito de Vigilancia (RV) que requiere comprobar que cada barra de parada y control del reactor está situada dentro del margen de doce pasos con respecto a la posición requerida para su grupo. El titular informó al CSN que en el procedimiento aplicable para esta verificación se comprobaba la diferencia entre la máxima posición de las barras de grupo con respecto a la posición requerida, pero no la diferencia entra la mínima posición y dicha referencia, por lo que formalmente no se estaba ejecutando el requisito de vigilancia de forma completa. El suceso, aplicable a ambas unidades, no ha tenido impacto en las personas ni el medioambiente.

En su comunicación, el titular ha informado que, tras la identificación de los hechos ha verificado que, durante los últimos tres años, la posición mínima de las barras de control en ningún caso ha presentado una diferencia superior a doce pasos respecto a la posición requerida para su grupo habiéndose cumplido con las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento en todo momento.

La planta se encuentra operando al 100% de potencia.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Consulta aquí el glosario de términos técnicos

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Reseña informativa

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es