

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) - INES 0

8 de septiembre de 2023

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el proceso establecido, la identificación de un error en uno de los valores límite de temperatura ambiente consignados en el procedimiento de vigilancia que da cumplimiento al requisito de vigilancia 4.7.15d de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la central. Dichos valores se utilizan para comprobar la operabilidad de los ventiladores del sistema de agua enfriada esencial. Este suceso no ha tenido ninguna consecuencia sobre las personas o el medio ambiente.

Tras revisar el funcionamiento de dichos ventiladores desde 2020, el titular ha verificado que en todo momento ha estado operable el número mínimo de ventiladores requeridos en función de la temperatura ambiente, concluyendo que el error no ha tenido ninguna consecuencia sobre el sistema de agua enfriada esencial.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es