

Información sobre la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamaca) – INES 0

21 de junio de 2023

El titular de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) siguiendo el procedimiento establecido, que, en un turno de vigilancia en la madrugada del 21 de junio, se detectó que una puerta contra incendios de separación de dos secciones en la zona de gadolinio de la instalación quedó abierta inadvertidamente al no funcionar correctamente su mecanismo de cierre, que ya ha sido arreglado. El suceso no ha tenido repercusión en la planta ni para las personas, los trabajadores ni el medioambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es