

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE UNA HORA (ISN 1H)	
INSTALACIÓN	Central Nuclear Vandellós II
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	17/01/2024 14:15 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Siguiendo los procedimientos de la central, se ha procedido a actuar de forma manual el sistema de protección del reactor al verificar que se estaba produciendo la inserción de las barras de control por la parada del motogenerador-1, durante la revisión del motogenerador-2
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La planta se encuentra estable en Modo 3, en condiciones nominales y desacopladas de la red. Los sistemas de la planta han funcionados en todo momento en la forma prevista en su diseño. Este hecho no ha supuesto riesgo para las personas o el medio ambiente.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Una vez subsanadas las anomalías identificadas se procederá al arranque de la planta.
SITUACIÓN ACTUAL	Planta estable en modo 3, desacoplada de la red.
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
<p>Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, de 30 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.</p> <p>El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.</p>	