

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) - INES 0

20 de mayo de 2024

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que el 17 de mayo de 2024 a las 1:30 horas de la madrugada se produjo una alarma en el pórtico de salida de vehículos del Edificio de Control de Accesos Interior (ECAI), al paso de un camión que transportaba residuos industriales de la planta hacia el Almacén Temporal de Residuos Industriales (ATRI), ubicado en el propio emplazamiento.

Tras activar el protocolo de vigilancia radiológica y realizar las comprobaciones pertinentes, el titular confirmó la existencia de dos bolsas con mantas filtrantes que presentaban valores de tasa de dosis correspondientes a los establecidos en el Manual de Protección Radiológica para la zona de libre acceso (zona convencional), si bien su actividad era superior a los niveles de desclasificación como residuo convencional. De acuerdo con los procedimientos establecidos, dichas mantas fueron gestionadas finalmente como residuos radiactivos.

El incidente, que ha tenido lugar durante la parada de recarga de combustible de la central, no ha tenido consecuencias para las personas ni el medio ambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anormalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es