Información sobre la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos) – INES 0

9 de septiembre de 2025

El titular de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), en fase 1 de desmantelamiento, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear, que ha detectado el empleo un material distinto al especificado en varios soportes del nuevo trazado de la línea de aspiración del sistema de transferencia de condensado, por lo que dicho sistema fue declarado inoperable. Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni el medioambiente.

El titular está aplicando las acciones requeridas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y modificará los soportes afectados para devolver la operabilidad a dicho sistema.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

*Consulta aquí el glosario de términos técnicos

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Consejo de Seguridad Nuclear
C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid (España)
Teléfono: +34 91 346 02 00
www.csn.es
prensa@csn.es