

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1768

Madrid 4 de febrero de 2026

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
	Secretario general.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 29 de enero de 2026

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1767 del Pleno del Consejo de 28 de enero de 2026

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. CN TRILLO. Propuesta de informe sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (PME-4-24/02) relativa al cambio de la frecuencia de prueba de los cambiadores de calor de la cadena de evacuación de calor residual
2. CN TRILLO. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la propuesta de modificación de la rev.16 del Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE)
3. Toma de decisiones en materia de personal
 - 3.1. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Asuntos varios

III. **ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1. Secretaría General

4.1.1. Acta del Pleno del Consejo nº 1766 de 21 de enero de 2026

5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informes de las Direcciones Técnicas
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1767 del Pleno del Consejo de 28 de enero de 2026.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1767 correspondiente a la reunión celebrada el día 28 de enero de 2026.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **CN TRILLO. Propuesta de informe sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (PME-4-24/02) relativa al cambio de la frecuencia de prueba de los cambiadores de calor de la cadena de evacuación de calor residual**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe de la Dirección técnica de seguridad nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNTRI/TRI/2502/326) relativa a la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-04-24/02 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central nuclear Trillo.

Esta propuesta de cambio tiene por objeto modificar la frecuencia actual (una vez cada tres recargas) de la prueba de operabilidad (eficiencia) de los cambiadores de calor del sistema de refrigeración de emergencia y evacuación de calor residual y del sistema de refrigeración de componentes nucleares, para adecuarla a la frecuencia de intervención de las redundancias respectivas para su limpieza (cada cuatro recargas).

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de la mencionada propuesta de cambio.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informarla favorablemente con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

2. **CN TRILLO. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la propuesta de modificación de la rev. 16 del Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE)**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNTRI/TRI/2601/337) relativa a la solicitud apreciación favorable de la propuesta de modificación de la rev. 16 del MCDE de CN Trillo.

La solicitud tiene por objeto incorporar al MCDE los cambios derivados de la adaptación a la guía de seguridad del CSN GS 1.4 rev.1 Control y vigilancia radiológica de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos emitidos por centrales nucleares; los cambios en los sistemas de medida del H-3 y C-14 debido a la modificación de diseño 4-MDS-03895-00/01; y actualizar los valores límite calculados para los monitores de vigilancia de efluentes líquidos y gaseosos.

De acuerdo con la evaluación realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, la DSN propone apreciar favorablemente la propuesta de cambio al MCDE.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** apreciarla favorablemente con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

3. Toma de decisiones en materia de personal

3.1 Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario que afecta a 7 puestos de trabajo.

El Pleno ha analizado la propuesta de la SG y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos, con cuatro votos a favor y el voto en contra del consejero Sr. Castejón Magaña. En el anexo I se incluye el voto particular del consejero Sr. Castejón Magaña.

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la instalación siguiente:

- Torraspapel SA, IRA-0821, Zaragoza

El Pleno considera que la propuesta cumple con la normativa y la disposición aplicable, como se desprende del análisis y evaluación siguiente:

- CSN/IEV/MO-17/IRA/0821/2026

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada evaluación en los términos propuestos.

5. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Secretaría General

4.1.1 Acta del Pleno del Consejo N° 1766, de fecha 21 de enero de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07)**
 - Resolución de 22/01/2026: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-3202.
 - Resolución de 22/01/2026: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0195.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 20/01/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (70) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 20/01/2026: Concesión de licencias de supervisor (8) y operador (17) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 22/01/2026: Concesión de licencias de supervisor (6) y operador (14) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 20/01/2026: Concesión de licencias de supervisor (14) y operador (67) de instalaciones radiactivas.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
 - Resolución de 23/01/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo generador de rayos X NHM-X402 de la marca Nordson Dage, de la serie ASSURE completa y del modelo OC-SCAN CCX (HM-044) solicitada por Propelec, S.L.
 - Resolución de 23/01/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo generador de rayos X NHM-X344 de la marca VMI, serie Spectrum, modelo 180180 DV solicitada por Orcrom Metall Detectors, S.L.
 - Resolución de 22/01/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo generador de rayos X NHM-X401 de la marca VMI Security, modelo Flatscan DF-80 DV, solicitada por Orcrom Metall Detectors, S.L.
 - Resolución de 23/01/2026: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de equipos generadores rayos X NHM-X172 de la marca Smiths Detection GMBH, para incluir los modelos SDX 100100 HC y SDX 100100 LC., solicitada por Telecomunicación Electrónica y Conmutación, S.A. (TECOSA).

8. Informes de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:50 horas del día 4 de febrero de dos mil veintiséis.

*Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*

ANEXO I

Voto particular del consejero Sr. Castejón Magaña
en relación con el punto II.3.1 del orden del día

VOTO PARTICULAR DEL
CONSEJERO FRANCISCO CASTEJÓN
SOBRE EL PUNTO

II.3.1 Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

Del Pleno # 1768 del día 4 de febrero de 2026.

Ante la modificación propuesta de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del CSN, el consejero Francisco Castejón ha votado en contra y quiere manifestar lo siguiente.

El cambio de RPT se propone para mejorar el funcionamiento de la Subdirección de Protección Radiológica Operacional (SRO), junto con otras medidas.

Las medidas citadas se van a tomar para intentar alinear el funcionamiento de la SRO con los objetivos del Plan Estratégico 2026-2030 de aumentar la eficiencia y la eficacia, objetivos sin duda encomiables y necesarios para que le CSN de un servicio público dentro de la excelencia. Sin embargo, no considero que esta modificación de la RPT vaya a ayudar en estos objetivos, por estas razones:

- El movimiento de las áreas y el cambio de jefaturas pueden distorsionar y dificultar los cambios necesarios. Los cambios estructurales no van a ayudar por sí solos a la mejora del funcionamiento de la SRO, más bien al contrario.
- Algunos de los problemas de eficacia y eficiencia se han debido a la escasez de recursos de algunas áreas, que es algo que debe ser remediado.
- Para agilizar los procesos es necesario fomentar una cultura de trabajo dialogante y abierta que permita resolver las discrepancias técnicas de modo habitual, para todas las partes discrepantes. Si las discrepancias persisten, se puede recurrir al procedimiento de gestión de discrepancias y la cadena jerárquica debe asumir la responsabilidad de mostrar su juicio discrepante de la posición de los técnicos. Las discrepancias técnicas nos ofrecen la oportunidad de contemplar otros puntos de vista, por lo que sería necesario profundizar en esta cultura.

Por estos motivos y en mi mejor juicio he votado en contra de la modificación de la RPT.

Firmado por CASTEJON MAGAÑA
FRANCISCO MIGUEL - ***5791**
el día 06/02/2026 con un
certificado emitido por AC
FNMT Usuarios

