

Información sobre la central nuclear Almaraz II (Cáceres) – INES 0

3 de marzo de 2026

El titular de la central nuclear Almaraz II (Cáceres) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada no programada del reactor y su desacoplamiento de la red eléctrica. Dicha situación ha sido motivada por causas ajenas a la seguridad nuclear y la protección radiológica, y relacionadas con el mercado eléctrico. El suceso no ha tenido impacto en la seguridad de la instalación, de las personas o del medio ambiente.

La parada se ha llevado a cabo con normalidad. La central se encuentra en Modo 3 (parada caliente), con todos los sistemas de seguridad funcionando correctamente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD



*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es

**FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS
(ISN 4H)**

INSTALACIÓN	Central nuclear Almaraz II (Cáceres)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	03/03/2026 01:00 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	La Unidad II de la Central Nuclear de Almaraz ha procedido a su desacoplamiento de la Red Eléctrica a las 01:00h horas del día 3 de marzo de 2026. La causa se debe a que, por criterios de mercado, su producción no ha sido requerida por el sistema eléctrico en este periodo.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La planta se encuentra en modo de espera caliente (modo 3) con el reactor subcrítico en presión y temperatura nominal.
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	La unidad se encuentra en adecuadas condiciones técnicas y de seguridad. La parada se ha llevado a cabo debido a que, por criterios de mercado, su producción no ha sido requerida por el sistema eléctrico en este periodo.
SITUACIÓN ACTUAL	La planta se encuentra estable en disponible caliente (Modo 3).
ACTUACIÓN DEL CSN	En estudio y pendiente de clasificación en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES).

Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.

El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.