

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Vandellós II (Tarragona)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	13/03/2026 23:00 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Durante el proceso de arranque de planta, se observó un comportamiento anómalo de la válvula PCV-AB01A, correspondiente a la línea de alivio del Generador de Vapor "A" que no se había revelado en ninguna de las comprobaciones periódicas realizadas hasta la fecha y se decide realizar una revisión de dicha válvula. Este comportamiento podría ser indicativo de que la anomalía observada podría haber estado presente desde un tiempo superior al tiempo límite de acción establecido en las ETF. El suceso no ha tenido consecuencias para las personas ni el medio ambiente.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	La planta está estable en Modo 1 al 100% de potencia. Están en curso las tareas de recuperación de la válvula
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Se realizará análisis de causa del suceso
SITUACIÓN ACTUAL	Planta estable en Modo 1
ACTUACIÓN DEL CSN	En estudio y pendiente de clasificación en la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	