

Ampliación de información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) – INES 1

20 de abril de 2026

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado como nivel 1 (anomalía) en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#) el suceso notificado por el titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) el pasado [14 de marzo](#), tras recabar y analizar toda la información técnica en relación al mismo.

El titular comunicó al CSN que la instalación había permanecido en una condición no permitida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF). El suceso fue debido al funcionamiento incorrecto de una válvula de la línea de alivio del generador de vapor A, la cual permaneció inadvertidamente inoperable por un tiempo superior al límite permitido por las ETF.

El CSN ha recabado la información necesaria y ha analizado las circunstancias derivadas de la inoperabilidad de la válvula de acuerdo con los criterios para la clasificación del suceso según el manual de la escala INES. Así, ha concluido que, si bien la inoperabilidad de la válvula superó el tiempo previsto en las ETF, la función de seguridad se mantuvo adecuada pues existen medios alternativos para su cumplimiento en el caso de que hubiera sido requerida. Ante tales circunstancias, la aplicación del manual de la escala INES requiere su reclasificación del nivel 0 inicial al nivel 1.

El suceso no tuvo impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, ni en los miembros del público, y tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente. En la actualidad, la instalación funciona al 100 % de potencia tras haberse sustituido los componentes defectuosos y verificado el correcto recorrido de la válvula.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es