

Información sobre la central nuclear Almaraz II (Cáceres) – INES 0

18 de marzo de 2026

El titular de la central nuclear Almaraz II (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que durante el proceso de arranque tras la parada no programada del pasado [3 de marzo](#), se ha producido una disminución de presión en el circuito primario. Durante 1 minuto y 40 segundos, el valor de presión fue inferior al límite establecido por las Condiciones Límite de Operación.

Este suceso no ha tenido consecuencias para los trabajadores, el público o el medioambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Consulta aquí el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es