

Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) – INES 0

21 de marzo de 2026

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que ha identificado que las unidades de aire acondicionado de la sala de gabinete eléctrico no estaban incluidas en el procedimiento de vigilancia que verifica el estado correcto de los equipos de la sala, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la central.


Tras identificar el error, se han realizado las pruebas oportunas, obteniéndose resultados satisfactorios. Asimismo, se ha verificado que el no haber llevado a cabo dicho requisito de vigilancia, no ha dado lugar a ninguna condición prohibida que haya pasado inadvertida en los últimos tres años.

Este suceso no ha tenido consecuencias para los trabajadores, el público o el medioambiente.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Consulta aquí el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es