

## **Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona) – Prealerta de emergencia**

**22 de abril de 2026**

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la declaración, a las 9:45 horas, de una prealerta de emergencia por un incendio de duración superior a diez minutos que no ha afectado a estructuras, sistemas o componentes de seguridad o requeridos para la parada segura de la central, ocurrido en un edificio de aparellaje eléctrico de la planta. La prealerta ha sido desactivada a las 10:09 horas.

El incendio, que no ha generado llamas, se ha producido en un equipo de ventilación y ha sido rápidamente extinguido por la brigada de primera intervención.

Por su parte, el CSN ha activado su retén de emergencia en modo 1, lo que implica la incorporación del retén a la Sala de emergencias.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#). Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso.

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalía
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

\*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos\*



### **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

#### **Consejo de Seguridad Nuclear**

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

[www.csn.es](http://www.csn.es)

[prensa@csn.es](mailto:prensa@csn.es)

