

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia) – INES 0

6 de agosto de 2026

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que el generador diésel que alimenta al subsistema de seguridad-HPCS ha estado inoperable durante 10 minutos, situación que no ha tenido consecuencias para los trabajadores, el público o el medioambiente.

Durante la realización de una prueba periódica, el titular observó un funcionamiento anómalo del generador, al detectar presencia de humo a través de las válvulas de venteo de los cilindros. Como medida preventiva, procedió a parar manualmente dicho generador y a declararlo inoperable. La notificación es debida a que el sistema HPCS al que alimenta este generador es un sistema monotren.

Tras comprobar el apriete de las citadas válvulas, el generador se puso de nuevo en funcionamiento y se completó la ejecución de la prueba.

En el momento de la detección de las anomalías, la central se encontraba en Condición de Operación 1 (marcha) y al 100 % de potencia.

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

Nivel	Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES)
7	Accidente grave
6	Accidente importante
5	Accidente con consecuencias de mayor alcance
4	Accidente con consecuencias de alcance local
3	Incidente importante
2	Incidente
1	Anomalia
0	Por debajo de la escala SIN SIGNIFICACIÓN PARA LA SEGURIDAD

Consulta aquí el glosario de términos técnicos



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Consejo de Seguridad Nuclear

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

www.csn.es

prensa@csn.es