

FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)	
INSTALACIÓN	Central nuclear Cofrentes (Valencia)
FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN	07/10/2026 03:30 horas
DESCRIPCIÓN DEL SUCESO	Parada no programada de la central como consecuencia de la actuación del sistema de protección del reactor.
SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	Planta estable en modo 3 (parada caliente)
MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS	Se ha verificado el correcto estado de los sistemas y parámetros de la planta. Se han realizado diversas rondas por la instalación y se confirma la ausencia de anomalías
SITUACIÓN ACTUAL	Planta estable en modo 3 (parada caliente)
ACTUACIÓN DEL CSN	EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)
Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos. El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.	