

## **Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia) – Pendiente de clasificación INES**

**7 de octubre de 2026**

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la parada automática del reactor debido a la actuación de su sistema de protección ocasionada por el cierre de las válvulas de control de la turbina principal. El origen se encuentra en el fallo de una fuente de alimentación -situada en la sala de control-, que alimenta elementos de actuación de varios sistemas de seguridad. El suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, en la población, ni en el medio ambiente.

Como consecuencia del fallo de la fuente de alimentación eléctrica, se han generado diversas actuaciones y señales que han producido la actuación de diversos sistemas y equipos de seguridad, entre ellos, el cierre de las válvulas de control de vapor principal de la turbina, que ha provocado la actuación del sistema de protección del reactor.

Esta notificación al CSN se ha realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la [Instrucción del Consejo IS-10](#). El Consejo ha informado a través de su página web de la recepción de notificación de este suceso que está pendiente de su clasificación en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos \(INES\)](#).

\*Consulta [aquí](#) el glosario de términos técnicos\*



### **INFORMACIÓN DE CONTACTO**

#### **Consejo de Seguridad Nuclear**

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11

28040 Madrid (España)

Teléfono: +34 91 346 02 00

[www.csn.es](http://www.csn.es)

[prensa@csn.es](mailto:prensa@csn.es)

| FORMULARIO DE INFORMACIÓN A LA SOCIEDAD SOBRE SUCESO NOTIFICABLE DE CUATRO HORAS (ISN 4H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Central nuclear Cofrentes (Valencia)                                                                                                                                      |
| FECHA Y HORA DE NOTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/10/2026<br>03:30 horas                                                                                                                                                 |
| DESCRIPCIÓN DEL SUCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parada no programada de la central como consecuencia de la actuación del sistema de protección del reactor.                                                               |
| SITUACIÓN EN EL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planta estable en modo 3 (parada caliente)                                                                                                                                |
| MEDIDAS ADOPTADAS Y PREVISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se ha verificado el correcto estado de los sistemas y parámetros de la planta. Se han realizado diversas rondas por la instalación y se confirma la ausencia de anomalías |
| SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Planta estable en modo 3 (parada caliente)                                                                                                                                |
| ACTUACIÓN DEL CSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ESTUDIO Y PENDIENTE DE CLASIFICACIÓN EN LA ESCALA INTERNACIONAL DE SUCESOS NUCLEARES Y RADIOLÓGICOS (INES)                                                             |
| <p>Este formulario ha sido cumplimentado en base a la información preliminar disponible hasta el momento que figura en el mismo, de acuerdo a la INSTRUCCIÓN IS-10, revisión 2, de 7 de septiembre de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales nucleares o la INSTRUCCIÓN IS-18, de 2 de abril 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones radiactivas, la notificación de Sucesos e incidentes radiológicos.</p> <p>El CSN emitirá la correspondiente nota de prensa, a la mayor brevedad posible.</p> |                                                                                                                                                                           |