

RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN DECIMOSEXTA APROBADA POR LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2025, A LOS INFORMES ANUALES DE 2021, 2022 y 2023 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) SEGÚN LA CUAL “EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS INSTA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR A LLEVAR A CABO UN ESTUDIO QUE ANALICE LAS CAUSAS DEL MAYOR NÚMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR LA CC. NN. PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II (ANAV), UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA, ESTO ES, VANDELLÓS II Y ASCÓ I Y II”

Como consecuencia de la reiteración de sucesos notificados e incidentes ocurridos en 2021, 2022 y 2023, en noviembre de 2023 el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) trasladó al titular de las centrales nucleares Ascó I y II y Vandellós II (ANAV) la necesidad de un análisis de detalle y un plan de mejora.

ANAV desarrolló un plan denominado *Plan de Mejora de las Barreras de Seguridad Humanas y Organizativas - BASE*, dividido en tres fases y que se extenderá hasta 2026. El plan fue el resultado del diagnóstico derivado del análisis de detalle de todos los sucesos notificados en ambas centrales, más otras incidencias que se consideraron relevantes derivadas del análisis de los hallazgos de inspección del CSN. Adicionalmente se incorporaron al Plan BASE otras acciones derivadas de la evaluación externa independiente de cultura de seguridad llevado a cabo por una misión ISCA (*Independent Safety Culture Assessment*) del OIEA.

Desde el inicio de estas actividades del titular (ANAV), con objeto de poder valorar las actividades generadas en el Plan BASE y de realizar la supervisión de las mismas, en la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear se creó un grupo multidisciplinar formado por técnicos especialistas en distintas materias.

El grupo de trabajo ha tenido varias reuniones con el titular y visitas técnicas a ambas centrales que han permitido aportar el punto de vista del CSN para las actividades generadas, así como estar al tanto del estado de avance a lo largo de las distintas etapas. El resultado de las acciones y la efectividad del plan se evidencia al verse disminuido el número de incidencias en ambas centrales, si bien el objetivo fundamental del Plan BASE y de la supervisión del CSN es que esta tendencia se consolide en el tiempo.