

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTES (VALENCIA)

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2008

El titular de la central nuclear de Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que en el día de ayer, 7 de abril de 2008 a las 22:47 horas, se produjo la apertura de una válvula de alivio/seguridad, lo que supuso la declaración de prealerta de emergencia.

El titular disminuyó la potencia del reactor consiguiendo el cierre de la válvula, por lo que declararon el fin de la prealerta de emergencia a las 23:00 horas.

Todos los sistemas de seguridad de la instalación actuaron según lo previsto y el titular está analizando las causas del incidente.

El hecho no ha planteado impacto alguno sobre los trabajadores o el medio ambiente.