

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

25 de julio de 2008

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado hoy, a las 02:48 horas, al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en la parada no programada del reactor.

Según ha informado la empresa, la parada se realiza para comprobar el estado de las alimentaciones eléctricas de las válvulas de alivio del circuito primario. Dichas alimentaciones están sometidas a un programa específico de vigilancia, tras el suceso ocurrido el pasado 10 de julio. Al haberse detectado algunas anomalías en estas vigilancias, el titular ha decidido llevar la central a parada para realizar comprobaciones adicionales y en su caso, las sustituciones que resulten necesarias.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose preliminarmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).