

Nota informativa sobre la central nuclear de Vandellós II (Tarragona)

8 de noviembre de 2008

El titular de la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 15:25 horas de hoy, se ha producido una variación de potencia no programada superior al 20 % de la potencia térmica máxima autorizada.

La reducción de carga se ha realizado cumpliendo las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento ya que se ha producido la caída en el núcleo de una de las 48 barras de parada y control. La barra que se ha caído ha sido la N07, correspondiente al banco de parada "A".

La empresa está procediendo a identificar las causas para efectuar su reparación.

El hecho no ha tenido impacto alguno sobre los trabajadores o el medio ambiente y se ha clasificado, de forma provisional, con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).