

Asunto: Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)

30 de junio de 2008

El titular de la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en la activación de los sistemas de detección de incendios, por alarma de humo, en el cubículo de la bomba de carga A, sin actuación del sistema.

A las 20:00 horas se activó la alarma debido a la rotura del circuito de aceite de la bomba de carga A del circuito primario. El titular ha alineado la bomba de reserva y ha indicado en la notificación de este suceso que no se ha producido incendio. La central se mantiene en operación normal a potencia.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose preliminarmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).