CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Información sobre la central nuclear de Almaraz II (Cáceres)

9 de noviembre de 2009

El titular de la central nuclear de Almaraz II (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso notificable consistente en la parada no programada del reactor, por baja excitación del generador principal.

Los sistemas de protección han actuado según lo previsto y el titular está evaluando las causas del incidente.

El suceso, que no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66