

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona)

10 de octubre de 2009

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que, desde las 14:00 horas del día 08 de octubre hasta la pasada medianoche, se ha producido una ausencia de ronda de vigilancia horaria contra incendios en una de las zonas del edificio auxiliar, como establecen las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. Estas rondas se establecieron a raíz de las anomalías en las barreras contra incendios comunicadas al CSN en febrero de este año. Nada más advertir la situación, se han restablecido dichas rondas de vigilancia.

El suceso ha sido clasificado preliminarmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) por este organismo, al no haber supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente.