

## *Ampliación de la información sobre la central nuclear de Ascó I (Tarragona)*

*21 de julio de 2009*

---

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado, de forma preliminar, con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) el suceso notificable comunicado el pasado 20 de julio.

El titular ha informado al CSN, de que la parada automática del reactor provocada por la activación de dos de los cuatro canales de medida del flujo neutrónico en rango de potencia, se ha debido a un error humano.

Dichos canales, en los que se estaban realizando pruebas, se emplean para medir la potencia del reactor. En el momento de la parada la planta se encontraba funcionando alrededor del 45% de potencia.

Todos los sistemas de seguridad han actuado correctamente. El titular se encuentra acometiendo las labores necesarias para su posterior conexión a la red.

El incidente no ha supuesto riesgo para la población ni el medio ambiente.