

## *Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona)*

*21 de julio de 2009*

---

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el suceso consistente en la parada no programada del reactor ocurrida a las 22:35 horas de ayer.

El suceso se debió a la activación de dos de los cuatro canales de medida del flujo neutrónico en rango de potencia, lo que provocó la correspondiente parada automática del reactor. La planta se encontraba funcionando alrededor del 45% de potencia y estaba realizando pruebas en uno de los canales citados, sin que se haya podido determinar aún por qué se activó otro simultáneamente.

El titular mantiene el reactor parado mientras investiga las causas del suceso, con la planta estabilizada en condiciones seguras.