

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

10 de enero de 2009

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 17:03 horas se ha producido la apertura de una válvula de alivio/seguridad, lo que ha supuesto la declaración de prealerta de emergencia.

El titular ha procedido a disminuir la potencia del reactor, con lo que ha logrado el cierre de la citada válvula. De esta forma, se ha declarado el fin de la prealerta de emergencia a las 17:09 horas.

Todos los sistemas de seguridad de la instalación ha funcionado según lo previsto y el titular está analizando las causas del incidente.

El suceso no ha supuesto riesgo alguno para las personas ni para el medio ambiente.