

## Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

24 de septiembre de 2010

---

El titular de la central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que esta mañana se ha incumplido la ronda horaria de vigilancia contra incendios en el edificio auxiliar.

El titular ha restablecido las rondas de vigilancia contra incendios en dicha zona.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).