

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia)

9 de agosto de 2010

El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, una reducción de potencia superior al 20% debido a la parada de una de las 4 bombas de agua de circulación, produciendo una pérdida del vacío del condensador.

La planta ha reaccionado según el diseño establecido y el titular está analizando los motivos por los que se ha producido esta situación.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).