

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

14 de mayo de 2010

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado como nivel 1 en la escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) el suceso notificado ayer por el titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia).

Tal y como informó el CSN ayer en su página web, el titular de la instalación notificó que la instrumentación de nivel de uno de los depósitos de almacenamiento del Sistema de Control Líquido de Reserva sufría una desviación en la lectura del volumen del depósito, tanto en Sala de Control como en el indicador local, por lo que el volumen real en el depósito era inferior al especificado. Una vez detectado el error, el titular corrigió el volumen del depósito.

Esta clasificación como nivel 1 se debe a que el volumen del tanque incumplía lo requerido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), aunque la función de seguridad del sistema estuvo operativa en todo momento.

Este suceso no ha tenido repercusión ni en las personas ni en el medio ambiente.