

## Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

30 de septiembre de 2010

---

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que a las 22:08 horas se produjo la apertura de una válvula de alivio del reactor, lo que supuso la declaración de la prealerta de emergencia durante aproximadamente 5 minutos.

Al bajar potencia, la válvula volvió a cerrar, por lo que el titular declaró el final de la prealerta de emergencia.

La planta se encuentra estable al 86% y se están investigando las causas del fallo. Todos los sistemas de seguridad de la instalación han actuado según lo previsto.

El suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente.