

## Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona)

14 de abril de 2011

---

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, un conato de incendio de aproximadamente tres minutos de duración, en un panel eléctrico del edificio auxiliar.

El fuego, que ha sido sofocado por la brigada contraincendios de la instalación, no ha afectado a los sistemas de seguridad y todos estos equipos están disponibles. El titular llevará a cabo una investigación de las causas que han originado este hecho y adoptará las medidas correspondientes.

La central nuclear se encontraba en parada para recarga y el suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).