

Información sobre la central nuclear Ascó II (Tarragona)

19 de enero de 2011

El titular de la central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que entre las 11.50 y las 12:50 horas, se ha incumplido la vigilancia horaria contra incendios en el edificio de penetraciones eléctricas.

El titular ha restablecido la vigilancia contra incendios en dicha zona y la planta se encuentra estable y funcionando al 100%.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).