

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia)

27 de octubre de 2011

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, un conato de incendio debido al sobrecalentamiento de una alargadera eléctrica instalada para trabajos de mantenimiento en el edificio auxiliar.

El conato fue identificado y sofocado por el personal contra incendios y no fue necesario el empleo de ningún tipo de medios de extinción.

La central nuclear se encuentra en parada para recarga y el suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medioambiente, clasificándose provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).