

## Información sobre la central nuclear de Almaraz I (Cáceres)

15 de junio de 2012

---

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la parada no programada de la planta, que se ha producido por la apertura de un interruptor tras un incidente eléctrico que ha provocado un incendio en el parque eléctrico exterior (sistema de alimentación eléctrica exterior).

El incendio se ha producido en un transformador de tensión y ha sido sofocado por la brigada antiincendios de la central. Como consecuencia del suceso, un operario que trabaja para Red Eléctrica de España ha resultado herido, y está siendo atendido en los Servicios Médicos de la Central. El trabajador no ha estado expuesto a radiación en ningún momento, ya que el lugar del suceso está fuera del doble vallado de la planta, fuera de la zona de seguridad.

El suceso no ha supuesto riesgo para la población o el medio ambiente, y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).