

Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona)

24de febrero de 2012

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha producido un conato de incendio inferior a 10 minutos en el edificio de control, que ha sido sofocado por la brigada contraincendios de la instalación.

El incidente ha afectado a un conduit eléctrico. El titular ha procedido a extraer el humo generado para valorar posteriormente el estado del mismo, y pondrá en marcha una investigación de las causas que han originado el conato de incendio.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).