

## Información sobre la central nuclear Ascó I (Tarragona)

28 de octubre de 2012

---

El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha producido una pérdida significativa de la capacidad de comunicación de la central (Sala de Control y Centro Apoyo Técnico) con la Sala de Emergencias del Consejo (SALEM), durante los trabajos de sustitución del ordenador de proceso la planta (SAMO).

Hasta que el ordenador sea instalado completamente, el titular enviará a la SALEM los datos sobre el estado de la planta por correo electrónico cada 8 horas.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, clasificándose como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).