

Información sobre la central nuclear Cofrentes (Valencia)

28 de junio de 2012

El titular de la central nuclear Cofrentes (Valencia) ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el arranque de uno de los generadores diesel debido a oscilaciones en la línea de alimentación eléctrica de 138 kV, provocadas por un incendio externo a la instalación y situado a 11 kilómetros de la misma, en las proximidades del municipio de Cortes de Pallás.

Los sistemas de seguridad han funcionado según lo previsto y tras la recuperación de la alimentación de la línea de 138 kV, el generador diesel ha vuelto a situación normal.

El suceso, que no ha tenido repercusión para los trabajadores, la población ni el medio ambiente, ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala INES.