

## Información sobre la central nuclear Vandellós II (Tarragona)

14 de septiembre 2012

---

El titular de la central nuclear Vandellós II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, el incumplimiento de las rondas horarias de vigilancia contraincendios en una puerta que separa la sala de baterías de la sala de onduladores, y que había sido declarada inoperable.

La omisión de la ronda de vigilancia tuvo lugar el pasado día 13, entre las 14:00h y las 22:00h, y fue debida a un error humano.

El titular ha restablecido la vigilancia contra incendios en dicha zona y la planta se encuentra estable y funcionando al 100%.

El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).