

## Información sobre la central nuclear Almaraz I (Cáceres)

22 de febrero de 2013

---

El titular de la central nuclear Almaraz I (Cáceres) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, la parada no programada del reactor, debida al bajo nivel en el generador de vapor 3. Dicha bajada de nivel se ocasionó por la parada de la turbobomba B de agua de alimentación durante los trabajos llevados a cabo para mejorar las oscilaciones de velocidad detectadas en la misma.

Los sistemas de seguridad han funcionado según lo previsto en su diseño y el titular está analizando las causas del incidente.

El suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el medio ambiente, y ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares.