

Información sobre la central nuclear de Cofrentes (Valencia)

05 de septiembre de 2013

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que durante los trabajos que se estaban realizando en el sistema de protección contra incendios del edificio de servicios se ha producido la apertura de una válvula rociadora. Este hecho ha provocado la caída de agua en la zona afectada, que ha llegado a alcanzar la altura de unos 10 centímetros.

Una vez comunicada dicha válvula se ha procedido al drenaje del agua de la zona y limpieza de la misma.

Este suceso no ha supuesto riesgo para las personas, los trabajadores, ni para el medio ambiente y se clasifica de forma preliminar como nivel 0 en la [Escala Internacional de Sucesos Nucleares \(INES\)](#) del Organismo Internacional de Energía Atómica.