

ISN24H

Almaraz I (Cáceres) - Nivel INES 0

11 de Octubre de 2007

A las 13:00 del día de hoy, mientras se realizaban trabajos rutinarios y programados de mantenimiento preventivo en un centro de fuerza de 380v, se ha producido un arco eléctrico provocando quemaduras de carácter grave a dos trabajadores. Uno de ellos pertenece a la central nuclear de Almaraz y el otro a la empresa STAM. Ambos han sido trasladados al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata para su tratamiento o traslado a otro centro. Este suceso ha sido reportado por el titular de la instalación debido a criterios de salud y seguridad laboral.