CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ISN24H

Almaraz I y II - Nivel INES 0

18 de Julio de 2007

En ambas unidades se registraron diferencias, respecto de las previsiones de funcionamiento, en los tiempos de actuación de las válvulas de los respectivos sistemas de mitigación de sobrepresiones en frío.

CORREO ELECTRÓNICO
prensa@csn.es

C / JUSTO DORADO, 11
CP. 28040 MADRID
TEL: 91-346 02 00
FAX: 91 -346 06 66