

ISN24H

Ascó I y II (Tarragona) - Nivel INES 0

02 de Mayo de 2007

Repetidas activaciones, a las 10:51 y a las 22:00 horas el 1 de mayo, de la alarma AL-10 (8.1) y aislamiento de la sala de control del tren A, a raíz de la modificación acometida del sistema de medida de gases tóxicos del aire a sala de control. El comportamiento de dicho sistema sigue en fase de estudio. Adicionalmente, el 2 de mayo se ha producido en la unidad 1 la alarma de alta radiación de la sala de control en tren B y el aislamiento de la ventilación por la actuación espuria del transmisor de radiación. Se ha procedido a reponer la alarma, la señal de aislamiento y se han normalizado los equipos del sistema de ventilación de la sala de control. Ascó I sigue operando con todos sus parámetros nominales correspondientes al 100% de su potencia.