

## ISN24H

### Ascó I (Tarragona) - Nivel INES 0

17 de Mayo de 2007

---

Aislamiento de la ventilación de la sala de control en tren B como consecuencia de la actuación espuria del transmisor de radiación. Se normalizó la ventilación en la sala y la unidad opera con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.