

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

01 de Diciembre de 2007

---

Señal de aislamiento de Sala de Control en tren B por la activación de la alarma de alta concentración de gases tóxicos del aire a dicha sala, que produjo la actuación de su sistema de ventilación. Se declaró inoperable el equipo para realizar el correspondiente mantenimiento correctivo y se activó la ventilación de emergencia.