

## ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

08 de Marzo de 2007

---

Señal de aislamiento de sala de control; por la actuación espuria del transmisor de radiación en tren-B. Se normalizó la ventilación en la sala y la unidad opera con todos sus parámetros en valores nominales correspondientes al 100% de su potencia.