

## ISN24H

### Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

14 de Septiembre de 2007

---

Aislamiento de la ventilación de la sala de control producido por la activación espuria de la alarma por alta concentración de gases tóxicos en la sala. La central ha seguido operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.