

ISN24H

Asco II (Tarragona) - Nivel INES 0

15 de Junio de 2007

El 01.06.2007, durante las operaciones de arranque de la unidad, y estando la planta en modo 3, el presionador alcanzó un nivel superior al valor máximo permitido por sus especificaciones de funcionamiento durante un tiempo aproximado de 2 horas. Analizado el suceso, se interpretó que no era aplicable este requisito a la situación en la que estaba la planta en ese momento. En una revisión posterior del Comité de Seguridad Nuclear de la central, se identificó el error y se ha emitido el correspondiente informe de suceso notificable. Durante este tiempo, la planta ha estado operando de modo normal, al 100% de potencia.