

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

20 de Octubre de 2007

Actuación del aislamiento de la ventilación de la sala de control producido por la activación espuria de la señal de alta concentración de gases tóxicos en la sala. La central ha seguido operando con todos sus parámetros normales correspondientes al 100% de potencia nominal.