

ISN24H

Ascó II (Tarragona) - Nivel INES 0

26 de Septiembre de 2007

Alarma por alta radiación del edificio de combustible, aislamiento de la ventilación del exterior y arranque en recirculación de la unidad de aire acondicionado de dicho edificio por tren B, debido a un fallo transitorio de la señal del monitor de radiación de área. Una vez comprobado que se trataba de un fallo en la señal y que el monitor volvía a indicar los valores habituales, se normalizó el sistema de ventilación del edificio de combustible.